

2024年7月1日  
株式会社ユニオン

お客様各位

## 消火器ケース 不良についてのお詫びとお知らせ

この度、株式会社ユニオンが製造・販売しております消火器ケース  
UFB-3S-2760-HLNにおきまして、ステンレス材の厚みがt0.6mmの規格のところ、  
t0.3mmで製造・出荷していたことが判明しました。

つきましては、対象商品を正規の商品に交換させていただきます。

お客様ならびに関係者の皆様方には、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますこと  
を深くお詫び申し上げます。

今回の事態を厳粛に受け止め、今後とも安心して製品をご利用いただけるよう、  
より一層の品質管理の徹底に務めてまいり所存でございます。  
何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 記

対象製品：床置き型消火器ケース UFB-3S-2760-HLN  
対象となる製品出荷期間：2024年3月8日～2024年6月28日  
お問い合わせ先：info@artunion.co.jp

東京支店 03-3630-2811  
大阪支店 06-6532-3731  
名古屋営業所 052-363-5221



以上